



Area Tecnica – Settore Viabilità
Ufficio Viabilità Pedemontana

Risposta alla nota ns. rif. n. 21698 del 25/08/2023 (Prot. Prov.)

pec

Al Comune di GALLICANO
via Bertini 2
55027 Gallicano LU(pec)

Oggetto:

SP 20 "Calavorno-Campia" in Gallicano (km 9+000) – **Realizzazione Viabilità a servizio del plesso scolastico di Gallicano**
PARERE DI COMPETENZA.

VISTA la nota del Comune di Gallicano, assunta al protocollo sopra indicato, con la quale si richiede il parere per realizzazione di una nuova viabilità a servizio del plesso scolastico di Gallicano, corrente parallelamente alla provinciale indicata in oggetto;

ESAMINATA la richiesta e gli elaborati del progetto allegati alla stessa, Incluso l'elaborato integrativo inerente la regimazione delle acque bianche (TAV.U08A_PROG_BIANCHE) trasmesso con nota n. 22524 del 04/09/2023 (Prot. Prov.)

VALUTATA positivamente la richiesta avanzata;

VISTO l'articolo 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con DLgs 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce ai dirigenti la competenza relativa ai provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, nonché gli artt. 55, 57 e 59 dello Statuto Provinciale con i quali vengono fissate le funzioni e le responsabilità dei dirigenti, nonché la forma dei provvedimenti dirigenziali;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza ai sensi delle norme suddette;

DISPONE

1. di **concedere il parere favorevole**, per quanto di competenza, all'esecuzione delle opere di cui alla richiesta citata in premessa, ed in conformità al progetto allegato alla stessa, i cui elaborati vengono qui richiamati integralmente;
2. il presente parere è subordinato, comunque, oltre che al rispetto del vigente Codice della strada e del relativo Regolamento, alle seguenti prescrizioni:
 - a) non dovrà essere alterata la stabilità della scarpata della strada provinciale lato monte;
 - b) la costruzione delle opere dovrà essere eseguita di regola in più fasi. Per ciascuna fase la lunghezza e la larghezza del cantiere dovranno essere scelte in modo da ottimizzare la velocità di esecuzione, la buona riuscita del lavoro e garantire la sicurezza della circolazione stradale oltre a minimizzarne i disagi per la stessa. In caso di necessità la regolazione del traffico dovrà avvenire mediante l'utilizzo di



movieri appositamente dotati dei dispositivi previsti dal Codice della strada e dal relativo Regolamento. In ogni caso la ditta esecutrice, una volta individuato i giorni di esecuzione dovrà richiedere specifico provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art 21 del cds;

- c) L'argine in sommità alla scarpata stradale dovrà essere realizzato con terreno vegetale adeguatamente compattato e successivamente inerbitolo.
 - d) Prima della realizzazione dell'argine si dovrà provvedere al taglio di tutta la vegetazione sulla scarpata sottostante fino al limite della carreggiata stradale, al fine di monitorare le lavorazioni e permettere la completa rimozione del materiale eventualmente rotolato a valle, nonché l'installazione di eventuali paratie provvisorie atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale durante le lavorazioni.
 - e) La manutenzione ordinaria e straordinaria del suddetto argine farà carico al Comune di Galliciano;
 - f) L'illuminazione pubblica dovrà essere installata in modo da non creare abbagliamento od illuminazione anche parziale della viabilità provinciale;
 - g) Particolare attenzione dovrà essere posta alla regimazione delle acque superficiali (secondo le indicazioni progettuali della specifica tavola integrativa) avendo cura di evitare ristagni di acqua nelle zone adiacenti la scarpata stradale provinciale (che potrebbe subire destabilizzazioni), raccogliendola con tubazioni di adeguata sezione e convogliandola in scarico direttamente al limite dell'alveo della Turrite;
 - h) Il fosso di guardia in sommità alla scarpata provinciale che non risulterà interessato dal nuovo argine, dovrà essere ripulito fino al punto di scarico, al fine di garantire una sicurezza aggiuntiva in caso di ostruzione dalla tubazione di scarico di cui al punto precedente;
3. Il presente parere fa salvi i diritti di terzi e gli eventuali danni a persone o cose derivanti dalla realizzazione delle opere relative al presente atto, rilevando indenne questa Amministrazione;
 4. il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;
 5. il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR della Regione Toscana, entro 30 giorni dalla data di notifica o comunicazione. È fatta salva, comunque, la possibilità di ricorrere per via straordinaria al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione.

IL DIRIGENTE del Settore
ing. Pierluigi Saletti

 Documento firmato digitalmente